

# АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ АЗС

ТУ 16-526.015-73



Автоматы защиты сети  
серии АЗС

Автоматы предназначены для работы в стационарных и передвижных установках и служат для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока при напряжении до 30 В.

## Технические данные

Номинальное напряжение, В .....	27
Количество циклов включений и отключений номинального тока активной нагрузки .....	10 000
Количество автоматических отключений токов перегрузки .....	91
Количество разрывов токов короткого замыкания .....	5
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет .....	6
Масса, не более, г .....	90

## Электрическая схема



Тип автомата	Номинальный ток активной нагрузки, А	Кратность тока перегрузки	Время срабатывания, с
АЗС-2	2	3 I <sub>H</sub>	15-45
АЗС-5	5	2 I <sub>H</sub>	25-65
АЗС-10	10	2 I <sub>H</sub>	15-45
АЗС-15	15		
АЗС-20	20	2 I <sub>H</sub>	20-60
АЗС-25	25		
АЗС-30	30		
АЗС-40	40	2 I <sub>H</sub>	25-80

## Габаритные и установочные размеры

